



Universidad de Nariño
Fondo de Construcciones



Compras y Contratación

Fecha: 27 mayo

Hora: 3:15

Firma:

MEMORANDO

FC-236-19

San Juan de Pasto, 27 de mayo de 2019.

PARA: OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – Daniel Portilla
DE: FONDO DE CONSTRUCCIONES – Carlos Bucheli.
Asunto: Respuesta Observaciones Términos de Referencia.

Ref. CONVOCATORIA PUBLICA No. 319619 DE 2019, REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DEL AUDITORIO LUIS SANTANDER DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN LA SEDE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Cordial Saludo,

En respuesta a las observaciones remitidas por la oficina de Compras y Contrataciones el día lunes 27 de mayo de 2019, remitidas por la fundación RUNAQAYA me permito hacer las siguientes aclaraciones:

1. En el numeral 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de los términos de referencia de la convocatoria No. 319616, se presenta una inconsistencia en la cantidad del ítem denominado "1.05. CUBIERTA TEMPORAL EN GUADUA Y POLYSEC CAL. 6, DOS USOS", en la cual al referirse a dos usos la cantidad adecuada es de 200 m² y no de 400 m², como se indica en los términos de referencia, por lo tanto, se modifica el literal 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y se hace la respectiva aclaración en los estudios previos así:

1	PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD
1,01	DÉSMONTE DE TEJA EXISTENTE	M2	400,00
1,02	PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE - CORREAS EN CELOSIA	ML	340,00
1,03	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	102,00
1,04	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1,00
1,05	CUBIERTA TEMPORAL EN GUADUA Y POLYSEC CAL. 6, DOS USOS	M2	200,00

2	CUBIERTAS	UNIDAD	CANTIDAD
2,01	PERFIL PHR 160x60 CAL. 2mm INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y TENSOR A L/2 DIAMETRO=3/8plg.	ML	340,00
2,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA CAL 26 CON POLIURETANO, ESPESOR 17mm	M2	400,00



Universidad de Nariño
Fondo de Construcciones

2,03	CUMBRERO PARA CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA	ML	34,00
2,04	PINTURA ANTICORROSIVA Y PROTECCIÓN CON PLACO O SIMILAR EN CANALES	ML	51,00
2,05	INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA CAL. 26 ANCHO 40cm. INCLUYE REGATA EN MURO Y PROTECCIÓN CON CINTA ASFALTICA ANCHO 10cm.	ML	68,48

La anterior aclaración no modifica el presupuesto oficial de la presente convocatoria.

Atentamente,



Ing. Carlos Armando Buchelli Narváez
Director Fondo de Construcciones